

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型最終処分場] 平成24年度

・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3第6号イ]

種類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃プラスチック類	(t/月)	0	0.11	0	0	0	0	0.02	0.13	0	0	0	0.03	0.29
金属くず	(t/月)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ゴムくず	(t/月)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ガラスくずコンクリートくず陶磁器くず	(t/月)	0	3.85	0.32	0.53	0.23	1.07	0	1.8	3.07	0	0	1.91	12.78
がれき類	(t/月)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

・展開検査の実施状況[規12条の7の3第6号ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実施回数 回/月	0	5	2	2	1	2	1	5	3	0	0	6	27
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
展開検査の場所	別紙1の通り ※1												

・浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定、埋立終了後は3月に1回以上測定)[規12条の7の3第6号ホ及びへ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取場所	別紙1の通り ※1												
採取日	26	18	15	13	17	14	9	16	14	18	14	1	
分析結果が得られた日	5/7	24	21	19	24	19	16	22	20	25	21	7	
測定結果:BOD ※2 mg/l	1	1未満	2	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	基準20
測定結果:COD ※2 mg/l													基準40
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
必要な措置を講じた日													
講じた措置の内容	別紙の通り ※3												

・施設の点検[規12条の7の3第6号ロ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	24/無	26/無	25/無	30/無	25/無	29/無	27/無	29/無	28/無	30/無	28/無	27/無
点検日/異状の有無												
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ホ及びへ]

	地下水	浸透水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日	H24.5.18	H24.5.18
分析結果が得られた日	H24.6.6	H24.6.6
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無	無	無
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

・残余容量(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ]

測定日	H24.4.1
残余容量(m)	2,454.37

- ※1 処分場の平面図に位置を明記すること。
- ※2 いずれかを記載すること。
- ※3 異状があった場合に別紙に詳細に記載すること。
- ※4 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。